

## SIS-Verzeichnis

## Akkreditierungsnummer: SIS 0198

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012  
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

Elektro QS GmbH  
 Arsenalstrasse 40  
 6010 Kriens

Leiter: Sandro Felder  
 MS-Verantwortlicher: Sandro Felder  
 Telefon: +41 41 319 44 88  
 E-Mail: [info@elektro-qs.ch](mailto:info@elektro-qs.ch)  
 Internet: [www.elektro-qs.ch](http://www.elektro-qs.ch)  
 Erstmals akkreditiert: 11.05.2020  
 Aktuelle Akkreditierung: 11.05.2020 bis 10.05.2025  
 Verzeichnis siehe: [www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch)  
 (Akkreditierte Stellen)

### Geltungsbereich der Akkreditierung ab 10.08.2021

#### Inspektionsstelle (Typ A) für Kontrollen gemäss NIV

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
<b>NIV</b> SR 734.27	Allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV	ohne Art. 32 Abs. 4
<b>Anhang</b> (Art. 32 Abs. 4)	<b>Elektrische Installationen von:</b>	Der jährlichen Kontrolle unterliegend
<b>1.1.3</b>	medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 2	
<b>1.1.6</b>	Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung nach Art. 13	
<b>1.2</b>	<b>Elektrische Installationen von:</b>  den nach den Grundsätzen der SUVA festgelegten explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21, ausgenommen Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstätten	Der dreijährigen Kontrolle unterliegend



## SIS-Verzeichnis

## Akkreditierungsnummer: SIS 0198

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
1.3.1	<b>Elektrische Installationen von:</b> Nationalstrassen 1. und 2. Klasse	Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend
1.3.3	den nach den Grundsätzen der SUVA festgelegten explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 von Tankanlage	
1.3.4	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen	
1.3.5	Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15	
1.3.6	medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 1, ausgenommen Massageräume, Untersuchungs- oder Behandlungsräume, Physiotherapieräume oder Zahnarztpraxen ausserhalb von Kliniken	
1.4.1	<b>Elektrische Installationen von:</b> Zivilschutzbauten, welche mit Energieerzeugungsanlagen ausgerüstet sind oder gegenüber den Wirkungen des NEMP geschützt sind	
1.4.2	Schiffen für gewerbsmässigen Personen- oder Warentransport	
1.4.4	Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen, die nicht zur Ziffer 1.3.4 gehören	

Abkürzung	Bedeutung
NEMP	Nuclear Electromagnetical Pulse
NIV	Niederspannungs-Installationsverordnung
SUVA	Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt

\* / \* / \* / \* / \*